



Cagliari, li. - 1 AGO 2008

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

CAGLIARI

Prot. n° 29318/ 10967

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
PROTOCOLLO GENERALE
06 AGO. 2008
Prot. N. 5095
Ufficio VSC
Cat. C1 Fisso

Alla Soc. Isola Gas Srl C/O ing. M. Spada
Via dei Ginepri, snc - 09047 - SELARGIUS

Al Sig. Sindaco di Villa S. Pietro
09010 - VILLA S. PIETRO

OGGETTO Istanza del 25 Luglio 2008. Richiesta parere di conformità antincendio relativo a un deposito fisso di g.p.l. con capacità complessiva pari a 5,00 mc. da installarsi a Villa San Pietro località San Filippo. (Att. 4b D.M. 16.02.1982).

A seguito della richiesta in oggetto indicata, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica prodotta esprime per quanto di competenza antincendio

PARERE FAVOREVOLE

Per tutto quant'altro non riportato nella presente nota ed inerente il deposito in esame, si rimanda al rispetto della normativa vigente.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta, ai sensi della Legge 26.07.65, n. 966, D.P.R. 12.01.98, n. 37, D. Leg.vo 8.03.2006, n° 139, visita di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi corredata della seguente documentazione:

- Certificazione di corretta installazione (come da fac-simile allegato) che riporti esplicitamente se trattasi di serbatoio nuovo o ricondizionato;
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, della Ditta installatrice dell'impianto di distribuzione del gas;
- Autorizzazione alla sosta dell'autocisterna, rilasciata dal Comune, qualora sia prevista in area pubblica;

Si fa, infine, presente che qualora successivamente all'installazione dell'impianto dovessero intervenire variazioni delle caratteristiche del lotto interessato e nelle aree confinanti, l'ubicazione del serbatoio resterà comunque condizionata al rispetto delle distanze di sicurezza e di quant'altro previsto dal D.M. 14.05.2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il Funzionario Istruttore
SDAC dr. Giorgio Seu

IL DIRIGENTE
Ing. A. Angelo PORCU





Cagliari, li 1 AGO. 2008

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

CAGLIARI

Prot. n° 29318/ 10967



Alla Soc. Isola Gas Srl C/O ing. M. Spada
Via dei Ginepri, snc - 09047 - SELARGIUS

Al Sig. Sindaco di Villa S. Pietro
09010 - VILLA S. PIETRO

OGGETTO Istanza del 25 Luglio 2008. Richiesta parere di conformità antincendio relativo a un deposito fisso di g.p.l. con capacità complessiva pari a 5,00 mc. da installarsi a Villa San Pietro località San Filippo. (Att. 4b D.M. 16.02.1982).

A seguito della richiesta in oggetto indicata, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica prodotta esprime per quanto di competenza antincendio

PARERE FAVOREVOLE

Per tutto quant'altro non riportato nella presente nota ed inerente il deposito in esame, si rimanda al rispetto della normativa vigente.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta, ai sensi della Legge 26.07.65, n. 966, D.P.R. 12.01.98, n. 37, D. Leg.vo 8.03.2006, n° 139, visita di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi corredata della seguente documentazione:

- Certificazione di corretta installazione (come da fac-simile allegato) che riporti esplicitamente se trattasi di serbatoio nuovo o ricondizionato;
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, della Ditta installatrice dell'impianto di distribuzione del gas;
- Autorizzazione alla sosta dell'autocisterna, rilasciata dal Comune, qualora sia prevista in area pubblica;

Si fa, infine, presente che qualora successivamente all'installazione dell'impianto dovessero intervenire variazioni delle caratteristiche del lotto interessato e nelle aree confinanti, l'ubicazione del serbatoio resterà comunque condizionata al rispetto delle distanze di sicurezza e di quant'altro previsto dal D.M. 14.05.2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il Funzionario Istruttore
SDAC dr. Giorgio Seu

IL DIRIGENTE
Ing. A. Angelo PORCU



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari
V.le Marconi n° 300
09100 Cagliari
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono 070/4749332/362/379 Telefax 070/4749349
Responsabile Ufficio: D. V. D. Dott. Ing. Massimo Deplano
Orario Ufficio: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00



Cagliari, li 1 AGO. 2008

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

CAGLIARI

Prot. n° 29318/ 10967



Alla Soc. Isola Gas Srl C/O ing. M. Spada
Via dei Ginepri, snc - 09047 - SELARGIUS

Al Sig. Sindaco di Villa S. Pietro
09010 - VILLA S. PIETRO

OGGETTO Istanza del 25 Luglio 2008. Richiesta parere di conformità antincendio relativo a un deposito fisso di g.p.l. con capacità complessiva pari a 5,00 mc. da installarsi a Villa San Pietro località San Filippo. (Att. 4b D.M. 16.02.1982).

A seguito della richiesta in oggetto indicata, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica prodotta esprime per quanto di competenza antincendio

PARERE FAVOREVOLE

Per tutto quant'altro non riportato nella presente nota ed inerente il deposito in esame, si rimanda al rispetto della normativa vigente.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta, ai sensi della Legge 26.07.65, n. 966, D.P.R. 12.01.98, n. 37, D. Leg.vo 8.03.2006, n° 139, visita di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi corredata della seguente documentazione:

- Certificazione di corretta installazione (come da fac-simile allegato) che riporti esplicitamente se trattasi di serbatoio nuovo o ricondizionato;
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, della Ditta installatrice dell'impianto di distribuzione del gas;
- Autorizzazione alla sosta dell'autocisterna, rilasciata dal Comune, qualora sia prevista in area pubblica;

Si fa, infine, presente che qualora successivamente all'installazione dell'impianto dovessero intervenire variazioni delle caratteristiche del lotto interessato e nelle aree confinanti, l'ubicazione del serbatoio resterà comunque condizionata al rispetto delle distanze di sicurezza e di quant'altro previsto dal D.M. 14.05.2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il Funzionario Istruttore
SDAC dr. Giorgio Seu

IL DIRIGENTE
Ing. A. Angelo PORCU



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari
V.le Marconi n° 300
09100 Cagliari
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono 070/4749332/362/379 Telefax 070/4749349
Responsabile Ufficio: D. V. D. Dott. Ing. Massimo Deplano
Orario Ufficio: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00



Cagliari, li 1 AGO. 2008

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

CAGLIARI

Prot. n° 29318/ 10967



Alla Soc. Isola Gas Srl C/O ing. M. Spada
Via dei Ginepri, snc - 09047 - SELARGIUS

Al Sig. Sindaco di Villa S. Pietro
09010 - VILLA S. PIETRO

OGGETTO Istanza del 25 Luglio 2008. Richiesta parere di conformità antincendio relativo a un deposito fisso di g.p.l. con capacità complessiva pari a 5,00 mc. da installarsi a Villa San Pietro località San Filippo. (Att. 4b D.M. 16.02.1982).

A seguito della richiesta in oggetto indicata, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica prodotta esprime per quanto di competenza antincendio

PARERE FAVOREVOLE

Per tutto quant'altro non riportato nella presente nota ed inerente il deposito in esame, si rimanda al rispetto della normativa vigente.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta, ai sensi della Legge 26.07.65, n. 966, D.P.R. 12.01.98, n. 37, D. Leg.vo 8.03.2006, n° 139, visita di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi corredata della seguente documentazione:

- Certificazione di corretta installazione (come da fac-simile allegato) che riporti esplicitamente se trattasi di serbatoio nuovo o ricondizionato;
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, della Ditta installatrice dell'impianto di distribuzione del gas;
- Autorizzazione alla sosta dell'autocisterna, rilasciata dal Comune, qualora sia prevista in area pubblica;

Si fa, infine, presente che qualora successivamente all'installazione dell'impianto dovessero intervenire variazioni delle caratteristiche del lotto interessato e nelle aree confinanti, l'ubicazione del serbatoio resterà comunque condizionata al rispetto delle distanze di sicurezza e di quant'altro previsto dal D.M. 14.05.2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il Funzionario Istruttore
SDAC dr. Giorgio Seu

IL DIRIGENTE
Ing. A. Angelo FORCU



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari
V.le Marconi n° 300
09100 Cagliari
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono 070/4749332/362/379 Telefax 070/4749349
Responsabile Ufficio: D. V. D. Dott. Ing. Massimo Deplano
Orario Ufficio: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00



Cagliari, li 1 AGO. 2008

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

CAGLIARI

Prot. n° 29318/ 10967



Alla Soc. Isola Gas Srl C/O ing. M. Spada
Via dei Ginepri, snc - 09047 - SELARGIUS

Al Sig. Sindaco di Villa S. Pietro
09010 - VILLA S. PIETRO

OGGETTO Istanza del 25 Luglio 2008. Richiesta parere di conformità antincendio relativo a un deposito fisso di g.p.l. con capacità complessiva pari a 5,00 mc. da installarsi a Villa San Pietro località San Filippo. (Att. 4b D.M. 16.02.1982).

A seguito della richiesta in oggetto indicata, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica prodotta esprime per quanto di competenza antincendio

PARERE FAVOREVOLE

Per tutto quant'altro non riportato nella presente nota ed inerente il deposito in esame, si rimanda al rispetto della normativa vigente.

A lavori ultimati dovrà essere richiesta, ai sensi della Legge 26.07.65, n. 966, D.P.R. 12.01.98, n. 37, D. Leg.vo 8.03.2006, n° 139, visita di controllo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi corredata della seguente documentazione:

- Certificazione di corretta installazione (come da fac-simile allegato) che riporti esplicitamente se trattasi di serbatoio nuovo o ricondizionato;
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, della Ditta installatrice dell'impianto di distribuzione del gas;
- Autorizzazione alla sosta dell'autocisterna, rilasciata dal Comune, qualora sia prevista in area pubblica;

Si fa, infine, presente che qualora successivamente all'installazione dell'impianto dovessero intervenire variazioni delle caratteristiche del lotto interessato e nelle aree confinanti, l'ubicazione del serbatoio resterà comunque condizionata al rispetto delle distanze di sicurezza e di quant'altro previsto dal D.M. 14.05.2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il Funzionario Istruttore
SDAC dr. Giorgio Seu

IL DIRIGENTE
Ing. A. Angelo FORCU



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari
V.le Marconi n° 300
09100 Cagliari
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono 070/4749332/362/379 Telefax 070/4749349
Responsabile Ufficio: D. V. D. Dott. Ing. Massimo Deplano
Orario Ufficio: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00